

【中川原橋(型枠組立完了・配筋開始)】



型枠組立完了

型枠検査(床版厚)

朝礼(ホワイトボード活用)



配筋状況



工事名 一般県道一志出家線(中川原橋)道路改良(橋梁上部工)工事
工事 既設工
測点 C34-12
社内型枠検査(床版厚)
設計:210
実測:210



工事名 一般県道一志出家線(中川原橋)道路改良(橋梁上部工)工事
工事 既設工
測点 P5-A2
鉄筋組立

令和4年9月8日より現場着手し、概ね10ヶ月過ぎました。
5月から床版工に着手して、型枠支保工の組立が完了しました。現在は、鉄筋の組立を行っています。
最近は、”とにかく暑い”ので熱中症に気をつけながら、安全第一で工事を進めています。

現場代理人:宮地 監理(主任)技術者:狩野・小川 工事主任:ジャップ

